

Herstellereklärung

Siemens AG Industry Sector Building Technologies Division

Produkt: Ventilüberwachungssystem LDU11...

Zulassung: EN1643


Verwendungszweck: Ventilüberwachungssystem für Gasventile an Gasfeuerungsanlagen.

Die Ventilüberwachungssysteme LDU11... sind geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen bis einschließlich SIL3.


Die Eignung für bestimmte Einsatzfälle kann nur in Verbindung mit der Beurteilung weiterer Komponenten des Subsystems bestimmt werden.

Kennwerte nach EN13849: $MTTF_D = 150$ Jahre
 $PFH_D = \lambda_D = 7,61 \cdot 10^{-7}$

Rastatt, 22. August 2011



i. V. Thomas Gross
PM



i. V. Martin Sink
QAS