

C € 0085



CERT

**EU-Baumusterprüfbescheinigung**  
**EU type examination certificate**

**CE-0085CN0185**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Siemens AG, BT CPS Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Stellgerät (4103)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Proportional-Stellgerät für Brenner und Gasgeräte
<b>Modell</b> <i>model</i>	VKP40. ...
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 18/041/4103/201 vom 03.04.2018 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 13611 (01.09.2016)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	27.04.2028 / 18-0155-GEA

7028-04-A-DE

29.10.2018 Kö B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkung</b> <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	sowie Luft

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
VKP40.15	Nennweite: DN 15	
VKP40.20	Nennweite: DN 20	
VKP40.25	Nennweite: DN 25	
VKP40.32	Nennweite: DN 32	
VKP40.40	Nennweite: DN 40	
VKP40.50	Nennweite: DN 50	

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### ***hints of utilization / remarks***

Umgebungstemperaturbereich: -20°C...+60°C

Max. Betriebsdruck: bis 700 mbar

Öffnungs-/ Schliesszeiten: 20 ms/ 30 ms

Anschlussart: über Flanschanschluss AGF, Gewinde Rp 1/2...Rp 2 oder NPT

Einbaulage: vertikal, Montageplatte oben

CE 0085



CERT

**EU type examination certificate**  
**EU-Baumusterprüfbescheinigung**

**CE-0085CN0185**  
Product Identification No.  
Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Siemens AG, BT CPS Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Functional control (4103)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Functional control for burners and gas appliances
<b>Model</b> <i>Modell</i>	VKP40. ...
<b>Countries of Destination</b> <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 18/041/4103/201 from 03.04.2018 (EBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 13611 (01.09.2016)

**Date of Expiry / File No.** 27.04.2028 / 18-0155-GEA  
**Ablaufdatum / AZ**

29.10.2018 Kö B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	and air

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
VKP40.15	nominal diameter: DN 40	
VKP40.20	nominal diameter: DN 20	
VKP40.25	nominal diameter: DN 25	
VKP40.32	nominal diameter: DN 32	
VKP40.40	nominal diameter: DN 40	
VKP40.50	nominal diameter: DN 50	

#### **Hints of Utilization /Remarks**

##### ***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Ambient temperature range: -20 ° C ... + 60 ° C  
 max. operating pressure: up to 700 mbar  
 opening / closing times: 20 ms / 30 ms  
 connection: flanged on AGF Rp 1/2...Rp 2 or NPT  
 mounting position: vertically, mounting plate above

